

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Trædesikkert underlag.

**BETEGNELSE:**

## StrandbyNet Nylon

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

StrandbyNet A/S  
Sildevej 24  
9970 Strandby  
Telefon 98 48 13 00  
Telefax 98 48 07 00.

**MÆRKNING:**

Nettet skal leveres i ruller, som er mærket StrandbyNet og med godkendelsens nummer (MK 5.33 /1723).

**BEMÆRKNINGER:**

Ingen

**BESKRIVELSE:**

StrandbyNet Nylon er et net vævet af ca. 2,3 mm, hvid flettet polyamidtråd. Nettet har en maskevidde på 100 mm x 100 mm og en vægt på ca. 107 g/m<sup>2</sup>. Det leveres i størrelser efter opgaven.

StrandbyNet Nylon opfylder kravene i *MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for tagelementers styrke*, MK 5.00/004 til trædesikre underlag.

**GODKENDELSE:**

StrandbyNet Nylon godkendes anvendt som trædesikkert underlag under tagdækninger, der ikke yder tilstrækkelig sikkerhed mod gennemtrængning for personer, der færdes på taget, jf. BR-95, kap. 5.1.1, stk. 4 samt BR08 kap. 4.1, stk. 4, på følgende vilkår:

- 1 Afstanden fra midte til midte af de spær, som understøtter nettet, må ikke overstige 1,0 m
- 2 Nettet monteres på undersiden af spær og forankres ved at klemmes under mindst 22 mm x 45 mm trælistes, der sømmes til undersiden af hvert spær med mindst 1 stk. 4,0 x 75 mm kamsøm eller tilsvarende riflet pistolsøm (galvaniseret) pr. 200 mm. Ved bagvæg forankres nettet med 20 mm kramper i remmen, som understøtter spærerne.
- 3 Oplægningen skal i øvrigt ske i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra StrandbyNet A/S.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

- 1 at polyamidtrådens trækstyrke som et gennemsnit af 10 målinger er mindst 1215 N og ingen enkeltværdier under 1100 N
- 2 at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.



Thomas Bruun